

한국화학융합시험연구원

경기도 용인시 처인구 양지면 제일리 66-6
Tel : 031-679-9660 Fax : 031-335-9786

성적서번호 KEP2013-0002

페이지(1)/(총 8)



1. 의뢰자

- o 기관명 : 고려전선(주)
- o 주소 : 대구 서구 이현동 44-14
- o 의뢰일자 : 2013. 01. 16

2. 시험성적서의 용도 : 한국전력공사 제출용

3. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : 특고압 가공 스페이서 케이블 (22.9 kV)

4. 시험기간 : 2013. 01. 16 ~ 2013. 04. 08

5. 시험방법 : 한전등록구매규격 (RS-6145-0038 ; 2010. 05 제정)

6. 시험환경 : 온도 : $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$, 습도 : $(50 \pm 25) \% \text{ R.H.}$, 기압 : $(99.1 \pm 0.1) \text{ kPa}$


7. 시험결과 : 적합 [시험결과 참조]

확 인	작성자	승인자
	성 명 : 조진호 <i>Cho Jin Ho</i>	직 위 : (기술책임자) 성 명 : 김진태 <i>Kim Jin Tai</i>

2013. 04. 08

한국인정기구 인정

KTR 한국화학융합시험연구원



위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호 인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.