



원본대조필	2/2	[Handwritten Signature]
	2008-10-31	

# 시험성적서

2008TS01962

1/22

시험종류	형식시험	"한국전기연구원의 확인 및 KERI 로고가 없는 용지를 사용한 사본은 무효임"
제품명	22.9 kV 수트리액제 충실전력케이블(TR CNC)	
형식명	-	
정격	22.9 kV 200 mm <sup>2</sup>	
적용규격	한전등록구매규격 RS-6145-0034(2005.04) 및 한전승인시방(2006.06.08)	
접수번호	TR006S01432(2006.06.30)	
신청자	한국전력공사 서울특별시 강남구 영동대로 411	
제작자	고려전선(주) 대구 서구 이현동 44-14	
시험일자	2006.09.12 ~ 2006.10.20	
발행일자	2008.10.31	
시험결과	합 격	


시험결과는 시험을 실시한 시료에만 해당됨  
KERI의 서면승인 없이 시험성적서의 일부만을 복사하여 사용할 수 없음

시험성적서 구성페이지 : 성적서 (22), 사진 (2), 회로도 (0), Oscillograms (14), 도면 (0), 첨부 (0)



승인 (기술책임자) 박성균 [Handwritten Signature]

확인 이기택 [Handwritten Signature]

 한국전기연구원장



작성 채재석 [Handwritten Signature]

**KERI**

한국전기연구원 Korea Electrotechnology Research Institute  
426-170, 경기도 안산시 상록구 사1동 1271-19  
Tel : +82-31-8040-4114, Fax : +82-31-8040-4499, www.keri.re.kr  
공인시험기관 - KOLAS (한국인정기구) 인증