

시험성적서

원본대조필 2/2 2008-10-21 1/22
2008T801060

시험종류	명식시험
제품명	22.9 kV 수트린어제 축심저전케이블 (TR CMF-4)
형식명	-
정격	22.9 kV 600 mm ²
적용규격	한전등록규격 RS-6145-0034 및 한전승인시발(2006.06.08)
접수번호	TRD06S01434(2006.06.30)
신청자	한국전력공사 서울특별시 강남구 영동대로 411
제작자	고려전선(주) 대구 서구 이연동 44-14
시험일자	2006.09.12 ~ 2008.10.20
발행일자	2008.10.31
시험결과	합격

"한국전기연구원의 확인 및 KERI 로고가 없는 용지를 사용한 사본은 무효임"

시험결과는 시험을 실시한 시료에만 해당됨
KERI의 서면승인 없이 시험성적서의 일부만을 복사하여 사용할 수 없음

시험성적서 구성페이지 : 성적서 (22), 사진 (2), 하루도 (0), Oscillograms (14), 도면 (0), 첨부 (0)




송인 (기술책임자) 박성균 *[Signature]*

확인 이기택 *[Signature]*



작성 채재서 *[Signature]*

 한국전기연구원장

KERI

한국전기연구원 Korea Electrotechnology Research Institute
426-170, 경기도 안산시 상록구 사1동 1271-10
Tel : +82-31-8040-4114, Fax : +82-31-8040-4498, www.keri.re.kr
공인시험기관 - KOLAS (한국인정기구) 인정